

■追いだき配管工事＜最大延長は、片道15m10曲がり（ø12.7銅管の場合）です。
但し、ø10樹脂管（継手内径ø8以上）の場合、設定変更（※）すると、片道25m（出荷状態では15m）まで可能です。＞

- ●上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
  下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
  ※ø10樹脂管（継手内径ø8以上）を使用して設定変更（※）した場合は、5mまで可能です。
- ●追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。
  ＊但し、設定変更により高さ4m以内で1ヶ所とすることができます。





※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法は工事説明書をごらんください。



■底板よりの各継手高さ （mm）

電線管	24
オーバーフロー	72
暖房（低温往き）	30
暖房（戻り）	44
暖房（高温往き）	44
ふろ（往き・戻り）	42
給湯	51
給水	58
ガス	56



■A部詳細図（尺度1／3）



■B部詳細図（尺度1／2）



■仕様表

項目		仕様
製品名		FT4208AFSAW3QU
型式		GTH－2444（S）AWX－FF
種類	設置の方式	屋内壁掛設置形（給排気タイプ）
	給排気方式	強制給排気式
	暖房方式	開放式
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式		FF＋FB＋水比例制御（水量サーボ）＋Q機能
使用水圧		98.1～981kPa（1.0～10.0kgf／cm²）
最低作動流量・水圧		3.5L／min・9.81kPa（0.1kgf／cm²）
外形寸法		高さ750mm×幅480mm×奥行240mm
質量（本体）		43kg（満水時：47kg）
配管接続口径	給水・給湯	R3／4（20A）
	ガス	R3／4（20A）
	ふろ（往き・戻り）	CCHジョイント
	暖房（往き・戻り）	CCHジョイント、低温往きのみ：CHジョイント×3
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）
	消費電力	335／365W　凍結予防ヒータ：155W
	待機時消費電力	5.0W（3.7W：COセンサーを除いた値）
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
許容システム水量		銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内2.6L含む）
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
騒音値（最大時：Aレンジ）		49dB以下（給湯＋追いだき＋暖房：無響音室での測定値）
排気温度		260℃以下
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ） 空だき防止装置（水流スイッチ）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ＋ポンプ運転［ふろ・暖房］） 過圧防止安全装置（スプリング式）、空だき安全装置（バイメタルスイッチ） 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、停電時安全装置 ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、過電流防止装置、誘導雷保護装置 逆流防止装置（逆止め弁）、ポンプ過負荷保護装置、暖房水検出装置（水位電極） 不完全燃焼防止装置（COセンサー）
ソーラ接続		不可＜但し、スカイブレンダーを使用する場合は、可＞
付属部品		取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、取扱書（保証書付き） 工事書、オーバーフローホース、排水ホース
別売品		蛍光管表示リモコン（FKR－A04A－SV,JSV,BSV,BJSV、FBR－A04C－IV、FBR－A04B－V,IV FBR－A04A－V,IV,BV,BIV,SV、FKR－A04C－IV,DSV,DJSV、FKR－A04B－SV,JSV） ドットマトリクス表示リモコン（FKR04A－BDEJMSV,BDEIJMSV、FBR－A04A－BMV,BIMV FKR04B－BDEJMSV,BDEIJMSV、FKR06A－BDE2IJSV、FBR－A04B－BMV,BIMV） 給排気トップ（TFW－100A,100A1、WTG－101A、TFB－100A,100B） 据置台D55,D55NA、配管カバーH41,H41NA、フロアアダプター（各種） 防振壁掛金具DLK、F即湯ユニットB－1、スカイブレンダーSKB－200　他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	50.0kW（43,000kcal／h）	5.58kW（4,800kcal／h）
	給湯出力	41.9～4.36kW（36,000～3,750kcal／h）	
	出湯量 水温＋25℃	24L／min	
	出湯量 水温＋40℃	15L／min	
	給湯能力	24号～2.5号	
	温度調節範囲	32℃,35℃,37～48℃（1℃刻み）,50,55,60℃（17段階）	
ふろ	追いだき能力（出力）	9.88kW（8,500kcal／h）	
	最低作動流量	3.5L／min	
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）	
	ポンプ機外揚程	流量5L／minの時、53.9／73.5kPa=5.5／7.5mH₂O（50／60Hz）	
暖房	暖房能力（最大時）	14.0kW（12,000kcal／h）	
	暖房水設定温度	高温側：80℃　低温側：60℃（機器側で55,60,65,70℃に変更可）	
	ポンプ機外揚程 50／60Hz共通	高温側：流量10L／minの時、53.0kPa=5.4mH₂O 低温側：流量10.5L／minの時、60.0kPa=6.1mH₂O	
最大ガス消費量（同時使用時）		66.9kW（57,500kcal／h）	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公庫確認番号	KHS039－DB
給水装置認証登録番号	QW2004

■固定仕様と付属部品諸元

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	適応告示（国土交通省告示第1447号の第5）
木壁固定	木ネジ	壁掛	ø5.1×32	4	0.3kN／本以上（木下地15mm） 0.2kN／本以上（木下地12mm）	JIS B 1112－1995に準拠	三
		据置（上部固定有）		2	合計0.6kN以上（木下地12mm）		二
RC壁固定	プラグ	壁掛	ø8×40	4	0.3kN／本以上	付属木ネジとの組み合わせ	三
		据置（上部固定有）		2	合計0.6kN以上		二
	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6×30以上	2	0.5kN／本以上	アンカーは現地調達品、プラグ併用時	三
		据置（上部固定有）	M5×20以上	1	合計0.6kN以上	はアンカーで耐力確保するものとする	二
ALC壁固定	ボルト（防振壁掛金具）	壁掛	M10	4	0.3kN／本以上	専用部材	三
	ボルト（防振架台）					専用部材	三
PS固定	小ネジ	壁掛	M5×12	4	0.5kN／本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注記　※給・排気延長は、指定された給排気トップを使用し、4曲がり12m以内で施工します。（給・排気接続筒口径：ø100）

納入仕様図					
製品名	FT4208AFSAW3QU（FKR,FBR－A04分）				
図名	名称寸法図				
尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	T2－828A
作成	2008. 8. 4	調整	2013. 4. 8	TOKYO GAS	