


固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	据置(上部固定有)	φ4.8x38	2	合計0.6kN以上	JIS B 1112-1995に準拠	ニ
RC壁固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	ニ
	おねじ形あと施工アンカー		M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	ニ
ALC壁固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	ニ
	おねじ形あと施工アンカー		M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	ニ

*据置台WOP-1201-SWを使用した場合

[単位：mm]

(据置台WOP-1201-SW-Lを使用する場合は別紙「強度計算書」参照)



接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	20A(R3/4)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
ふろ往	39	CCHMジョイント
ふろ戻	39	CCHMジョイント
暖房高温往	48	CCHMジョイント
暖房低温往	23	CHMジョイント
暖房戻	48	CCHMジョイント
ドレン配管	43	15A(R1/2)

TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房用熱源機	
商品名	IT4213LRSSW3CU	
図番	47577-1	
作成年月	平成25年11月	GASTAR

■ 仕 様

(1) 品 名 IT4213LRSSW3CU

(2) 納入者 株式会社ガスター

東京都世田谷区新町3-1-9

(3) 仕 様

ガス給湯暖房用熱源機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力24号タイプ)

項 目	仕 様	
種 類	ガス給湯暖房用熱源機(自動試運転、Q機能付)	
名 称	IT4213LRSSW3CU	
設 置 方 式	標準設置式 屋外据置設置式	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法	900(高さ)×250(幅)×450(奥行)mm	
重 量	49kg(満水時 53kg)	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A/12A
	給 湯	44.2kW(38,000kcal/h) / 41.2kW(35,400kcal/h)
	暖 房	20.6kW(17,700kcal/h) / 19.2kW(16,500kcal/h)
標 準 出 力	同 時	64.8kW(55,700kcal/h) / 60.4kW(51,900kcal/h)
	給 湯	41.9kW(36,000kcal/h)
	暖 房	高温 17.4kW(15,000kcal/h) 低温 60℃時 15.2kW(13,100kcal/h)、70℃時 10.2kW(8,800kcal/h)
追 い だ き	9.9kW(8,500kcal/h)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	93.0%	
熱 効 率	給 湯	95.0%
	暖 房	87.0%(高温側:85.0%、低温側:89.0%)
2 缶 3 水 路 方 式	給 湯	先止め式
	暖 房	温水循環方式
	追 い だ き	ポンプ循環方式
最 低 作 動 流 量	給 湯	2.7L/min
	暖 房	—
	追 い だ き	2.9L/min
温 度 制 御 方 式	給 湯	電子式ガス比例制御(Q機能)
	暖 房・追 い だ き	電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式
温 度 調 節	給 湯	32℃、35℃、37℃～48℃(1℃刻み)、50℃、55℃、60℃(17段階切替可)
	追 い だ き	33℃～48℃(16段階切替可)
	暖 房	高温 80℃ 低温 60℃(45,50,55,65,70℃切替可)
点 火 方 式	連続放電、ダイレクト着火方式	
ポ ン プ 機 外 揚 程	暖 房	高温 45.6kPa[4.6mH ₂ O(12.5L/min)]、低温 65.3kPa[6.7mH ₂ O(17.0L/min)]
	追 い だ き	63kPa[6.42mH ₂ O(5.0L/min)]
許 容 シ ス テ ム 水 量	24L(銅管)、35L(樹脂管)	
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	負荷による比例制御
	暖 房	負荷による比例制御
	同 時	負荷による比例制御
給 湯 量 制 御 方 式	水量比例制御方式	
電 源	AC100V 50Hz/60Hz 共用	
消 費 電 力	最大時 250/250W(50/60Hz)・待機時 1.3W・凍結予防ヒータ作動時 205W	
安 全 装 置	立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、中和器詰まり検知装置、漏電安全装置、沸騰防止装置	
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒータON・OFF制御
	追 い だ き	凍結予防ヒータON・OFF制御+ポンプ自動運転
接 続 口 径	暖 房	低温燃焼制御+ポンプ自動運転
	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水	20A(R3/4)
	給 湯	20A(R3/4)
	暖 房	往 高 温:CCHM、低 温:CHM (3P) 戻 CCHM
	追 い だ き(往 戻)	CCHM
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)
	電 線 管	C31×3
電 気	本体電源AC100V 3芯(うち1芯アース用)、リモコン線DC12V 2芯	
標 準 付 属 品	取扱説明書(保証書付き)、工事説明書 取付けネジ類(一式)、信号線(接続線)一式	
別 売 品	浴室リモコン、台所リモコン、配管カバー、据置台 ふるアダプタ、排気カバー、リモコンケーブル	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 47577 -1)

＜据置台 WOP-1201-SW-L 使用時の強度計算書＞

耐震性能確認

「建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター著)」(2005年版)を参考に熱源機設置時の耐震設計を以下の条件で確認。

表 1. 設計用標準震度及び地震地域係数

設置階	建築設備機器の耐震クラス B	地震地域係数
上層階、屋上及び塔屋	1.0	1.0 (地域;東京)
中間階	0.6	
地階及び1階	0.4	

→本確認では、耐震クラスは B、地域係数は 1.0 とする。

給湯暖房機(スリム型)の据置台設置




表 2. 条件

熱源機	IT4213LRS4W6CU IT4213LRS4AW6CU IT4213LRS4W3CU IT4213LRS4AW3CU IT4213LRSSW6CU IT4213LRS4SW6CU IT4213LRSSW3CU IT4213LRS4SW3CU 質量(貯水分含む):53kg(0.53kN)
据置台	WOP-1201-SW-L 質量:8.0kg(0.08kN)
設置形態	据置台設置(設置は、地階及び1階)

図 1. 設置図

表 3. 固定と部材仕様

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	国交省告示 第 1447 号の第 5
木壁固定	木ねじ	据置(上部固定有)	φ 4.8×38	2	合計 0.6kN 以上	木下地 15mm 以上。JIS B1112 に準拠	四
RC 壁 固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ 6.0×30	2	合計 0.6kN 以上	付属木ねじとの組み合わせ	四
	おねじ形あと 施工アンカー	据置(上部固定有)	M5×20 以上	1	合計 0.6kN 以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	四
ALC 壁 固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ 6.0×30	2	合計 0.6kN 以上	付属木ねじとの組み合わせ	四
	おねじ形あと 施工アンカー	据置(上部固定有)	M5×20 以上	1	合計 0.6kN 以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	四

設計用標準震度: $K_H = Z \cdot K_s = 1$ (地域係数; 東京=1) * 0.4 (耐震 B クラス) = 0.4 (kN)
 質量: $W = 0.53$ (kN) + 0.08 (kN) = 0.61 (kN)、つなぎ材の本数: $m = 1$ (本)
 機器高さ: $h = 149$ (cm)、重心高さ: $h_c = 91$ (cm)
 設計用水平震度: $F_H = K_H \cdot W = 0.4 \cdot 0.61 = 0.244$ (kN)、設計用鉛直震度: $F_V = 1/2 F_H = 1/2 \cdot 0.244 = 0.122$ (kN)

- ① 給湯設備が水平移動する方向に力が加わった場合
 上部固定のつなぎ材において、軸方向にかかる引き抜き力は $F_H = 0.244$ (kN) < 0.6 (kN) のため、問題無し。
- ② 給湯設備に転倒モーメント方向の力が加わった場合
 上部固定のつなぎ材において、軸方向にかかる引き抜き力は
 $N = (F_H \cdot h_c) / (m \cdot h) = (0.244 \cdot 91) / (1 \cdot 149) = 0.149$ (kN) < 0.6 (kN) のため、問題無し。

①と②の結果、給湯設備の上部固定においては十分な引抜耐力を有し、転倒・移動防止が可能と判断する。