



■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	24
ドレン排出	53
オーバーフロー	55
暖房(低温往き)	71
暖房(戻り)	46
暖房(高温往き)	46
ふろ(往き, 戻り)	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

■仕様表

製品名	FT4214ARSAWP
型式	GTH-C2448(S)AW
設置の方式	PS標準設置式 屋外壁掛・据置設置式
給排水方式	強制排気式(押し込み)
暖房方式	開放式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	
使用水圧	—
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)
外形寸法	
質量(本体)	
給水・給湯	23/4(20A)
ガス	R3/4(20A)
ふろ(往き・戻り)	CCHジョイント
暖房(往き・戻り)	CCHジョイント
ドレン排出	CHジョイント
電源	
消費電力	270W 凍結予防ヒータ: 190W
待機時消費電力	
本体外表	
材質	ステンレス
排気口	
熱交換器	
許容システム水量	鋼管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内3.3L含む)
本体外表色	
エネルギー消費効率	93%
消費効率	給湯 95% 暖房 87%(高温: 85%、低温: 89%)
騒音値(最大時: Aレンジ)	
排気温度	100°C以下
ドレン排水量	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)、漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置、誘導保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置
ソーラ接続	不可/但し、スカイプレッシャーSKB-200(210P)を使用する場合は、可
付属部品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、取扱書、工事書
別売品	有機EL表示リモコン(FKR-A14A, FBR-A14A シリーズ) ドットマトリクス表示リモコン(FKRA11B, FKR11B, FBR-A11B シリーズ) スタリッシュリモコン(FKR-A10A, FBR-A10A シリーズ) 増設リモコンRC-8001シリーズ、防振架台KD-10HB, KD-10HB用サイドカバー 配管カバー-H41、据置台D55、排気カバー-C101, C102, C103、側方排気カバー-S32 フロアダブタ(各種)、F脚ユニットB-1、スカイプレッシャーSKB-200, 210P 他

■能力表

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	44.1kW(37,900kcal/h)	4.88kW(4,200kcal/h)
給湯出力	41.9~4.71kW(36,000~4,050kcal/h)	
出湯量	水温+25°C 24L/min 水温+40°C 15L/min	
給湯能力	24号~2.7号	
温度調節範囲	32°C, 35°C, 37~48°C(1°C刻み)	50, 55, 60°C(16段階)
追いだき能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
温度調節範囲	33~48°C(1°C刻み 16段階)	
ポンプ機外揚程	流量5L/minの時、87kPa=8.9mH ₂ O(50/60Hz共通、配管15m)	
暖房能力(最大時)	17.4kW(15,000kcal/h)	
暖房水設定温度	高温側: 80°C 低温側: 60°C(機器側で55, 65, 70°Cに変更可)	
ポンプ機外揚程	高温側: 流量10L/minの時、51kPa=5.2mH ₂ O 低温側: 流量10L/minの時、77kPa=7.9mH ₂ O	
最大ガス消費量(同時使用時)	64.6kW(55,600kcal/h)	
※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。		

給水装置認定登録番号 OW2011

■固定仕様と付属部品諸元

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	通店告示(国土交通省告示1447号の表5)
木壁固定	木ネジ	壁掛(上部固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上(木厚15mm)	JIS B 1112-1995に準拠	—
				2	合計0.6kN以上(木厚12mm)		
RC壁固定	プラグ	壁掛(上部固定有)	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ネジとの組み合わせ	—
				2	合計0.6kN以上		
ALC壁固定	おねじ形あと施工アンカー	壁掛(上部固定有)	M6×30以上	2	0.5kN/本以上	フックは現場取付品。プラグ併用時はフックで耐力確保するものとする	—
				1	合計0.6kN以上		
PS固定	ネジ	壁掛	M10	4	0.3kN/本以上	専用部材	—
				4	0.5kN/本以上		

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築物の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。
 ※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告無く変更する事があります。

注記 ※この機器は燃焼時に「ドレン排出接続口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。

納入仕様図

製品名 FT4214ARSAWP 潜熱回収型

図名 名称寸法図

尺度 1/10 原紙サイズ A3 図番 T2-1288

作成 2014. 6. 27 調整

TOKYO GAS