



PS扉内設置型

仕様

| 項目 | 機種 | BD-244RA4 |
|-------------------------------|----|---|
| 重量 (kg) | | 26 (運転時 27) |
| ガス種類 | | 都市ガス13A |
| 標準インプット (kcal/h) | 給湯 | 30000 |
| | 暖房 | 5000 |
| | 同時 | 35000 |
| 最大ガス消費量 (m ³ /h) | 給湯 | 2.9 |
| | 暖房 | 0.5 |
| 暖房出力 (kcal/h) | | 4000 |
| 給湯出湯量 (ℓ/min) | | 2.5~10 |
| 最低作動水量 (ℓ/min) | | 2.5 |
| 最低作動水压 (kgf/cm ²) | | 0.15 |
| 給湯温度 | | 60°C一定 (または80°C一定) |
| 暖房行き平均湯温 | | 約80°C一定または約80°C, 70°C, 65°Cの3段階自動変温 |
| ポンプ機外揚程 (mH ₂ O) | | 3 (2ℓ/min時) |
| 暖房水有効水量 (ℓ) | | 0.9 (オーバーフローから水位センサ作動まで) |
| 安全装置 | | <ul style="list-style-type: none"> 立ち消え安全装置 過熱防止装置 過圧防止安全装置 ファン回転検知装置 空だき防止装置 残火安全装置 漏電安全装置 誘導管保護装置 |
| 凍結予防対策 | | 給湯: 凍結予防ヒーター 暖房: ポンプ自動運転, 不凍液注入 |
| 電源 (V) | | AC100V(50Hz) |
| 消費電力 (W) | | 82W (凍結予防運転作動時 135W) |
| 付属部品 | | 配管継手類 |
| 別売部品 | | ・扉内設置ボックス |
| B L 番号 | | BD-244RA |
| 日水協番号 | | 共A-5503 |

| | | | |
|----|-----------|----|-------|
| 品名 | BD-244RA4 | 作成 | H.9.5 |
| 名称 | 給湯暖房機 | 尺度 | Free |

TOKYO GAS 東京ガス株式会社

株式会社 **A-VJ**

単位 (m/m)